



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

2021.gada 30.decembrī

(datums)

Rīgas 2. pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40900012628

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ludzas iela 43, Rīga, LV-1033

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/1093**

2021.gada 22.decembrī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

kapteinis Dagnis Jansons

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 2. pamatskolas direktoram Ivaram Upeniekam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 2. pamatskolas ēku telpu un teritorijas Ludzas ielā 43, Rīgā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2020.gada 28.februāra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/233	2. un 4.	1. un 3.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietais pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības pārbaude (pēdējā pārbaude veikta 2013.gada.4.aprīlī).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts un 57.punkts.	01.06.2022.
2.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.	01.06.2022.
3.	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 90.punkts.	01.05.2022.
4.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.	01.05.2022.
5.	Objektā uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm ir norādīta maldinoša informācija par ugunsgrēka izsaukuma numuru (Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 01 vai 112), ka rezultātā izvietotas zīmes neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.4.zīmes prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	01.03.2022.
6.	Objektā pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem, sirēnām un manuālajiem trauksmes signāļdevējiem nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti, atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	01.05.2022.
7.	Objekta kāpņu telpā (blakus iekšējam ugunsdzēsības ūdensvada krānam Nr.19.) 1.stāvā novietoti degtspējīgi priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8. apakšpunkts.	01.02.2022.
8.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošo uzrakstu valsts valodā un nav apzīmētas ar 4.6.zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	01.04.2022.

9.	Objekta jaunajā korpusā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaižveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.05.2022.
10.	Objektā, kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts.	01.04.2022.
11.	Objekta virtuvē nav ugunsdzēsības pārklājs.	Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.	01.03.2022.
12.	Objektā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālie trauksmes signāldevēji ir uzstādīti augstāk par 160 centimetriem, kas nav pieļaujams, atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.4.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts, 9.punkts 123.punkts.	01.08.2022.
13.	Objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns Nr.21 nav nokomplektēts ar šļūteni noslēdzamu stobru.	Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts.	01.05.2022.
14.	Objektā pie iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāna Nr.21 nav izvietota informācija par veikto pārbaudi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 2.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	01.05.2022.
15.	Objekta vecā korpusa 25.kabinetā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā (ugunsgrēka detektoram uzlikts plastmasas vāciņš).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	01.02.2022.
16.	Objekta bērnu dārza telpās zem piekaramiem griestiem nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	01.08.2022.
17.	Objektā izvietotie evakuācijas plāni neatbilst ugunsdrošības noteikumu 231.punkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 229.punkts.	01.05.2022.

### 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārkāpumi izskaidroti pārbaudes laikā. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu r2ps@riga.lv

## Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina  
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde**  
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

**brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta**

**Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**  
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dagnis Jansons

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 \_\_\_\_ .gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .