



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

07.08.2023.

(datums)

Rīgas 2.pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40900072628

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Ludzas iela 43, Rīga, LV-1003

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

## PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/893

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  
(turpmāk -VUGD)

2023.gada 28.jūlijā

(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības  
nodaļas inspektors

virslieņants Rio Roberts Gūtšmits un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un

civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Aleksandrs Dobrovoļskis

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 2.pamatskolas direktores vietniecei saimniecības darba Līgai  
Mikijanskai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 2. pamatskolas ēkas, telpas un teritorijas Ludzas ielā 43, Rīgā  
(turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas  
kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu  
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 2.februāra Pārbaudes akts Nr.22/8- 3.8.1/156	1.,2.,3.,4.,5. ,6.,7.,8.,9., 10.punkti	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpu ma novēršan as terminš
1	2	3	4
1.	Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) netiek uzturēta darba kārtība, bet tieši, AUATSS nedarbojas, atslēgts no enerģijas avota.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts.	10.09.2023
2.	Objekta jaunā korpusa 2.stāva gaitenis pilnā apjomā nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, proti, katrā aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums nav nodrošināts ar vismaz vienu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoru (LVS CEN/TS 54-14, „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.2.apakšpunkts).	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	01.02.2024

3.	Objekta jaunā korpusa 3.stāva gaitenis pilnā apjomā nav nodrošināts ar automatisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, proti, katrā aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums nav nodrošināts ar vismaz vienu automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoru (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.2.apakšpunkts).	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	01.02.2024
4.	Objekta elektrosadales telpā neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurļaidīgiem materiāliem.	Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts.	08.09.2023
5.	Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti priekšmeti, bet tieši, kartona kastes un kāpnes.	Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts.	08.09.2023
6.	Objekta vecā korpusa bēniņos nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, bet tieši, elektroinstalācija no vecā apgaismojuma.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.	10.09.2023
7.	Objekta katlu telpā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, bet tieši, elektroinstalācija no vecā apgaismojuma.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.	01.01.2024.
8.	Objektā, pie AUATSS dūmu detektora Nr. AD1/044, tiek ekspluatēti vadi un kabeļi ar bojātu izolāciju.	Ugunsdrošības noteikumu 62.4.apakšpunkts.	10.09.2023
9.	Objekta vecajā korpusā, 1.kāpņu telpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar paš aizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.05.2024.

10.	Objekta vecajā korpusā, 2.kāpņu telpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.05.2024.
11.	Objekta vidējajā korpusā, 1.kāpņu telpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.05.2024.
12.	Objekta vidējajā korpusā, 2.kāpņu telpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.05.2024.
13.	Objekta jaunajā korpusā 1.kāpņutelpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.05.2024.
14.	Objekta jaunajā korpusā 2.kāpņutelpā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.05.2024.
15.	Objektā, jaunajā korpusā, 0.stāvā kāpņu telpā zem kāpņu laukuma un laidiem un novietoti priekšmeti, bet tieši, reģipša plāksnes.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	10.09.2023
16.	Visā objekta evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši, evakuācijas plāna teksta daļā maldinoši norādīts ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs "01".	Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts.	31.12.2023.

17.	Objektā AUATSS detektoram, kas atrodas garderobē, blakus virtuvei, nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	01.01.2024
18.	Objekta virtuvē AUATSS netiek uzturēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši, ugunsgrēka detektoram uzlikts aisargvāks	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	10.09.2023
19.	Objektā ugunsdzēsamais aparāts, kas atrodas jaunajā korpusā, blakus 141. kabinetam, nav novietots brīvi pieejamā vietā, bet tieši, priekšā novietoti puķu podi.	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	10.09.2023
20.	Objektā, iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadi nav marķēti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts.	10.11.2023
21.	Objektā, pie 118.3. kabineta ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 metrus.	Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts.	10.09.2023

### 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta projekts pēc pārbaudes tika nosūtīts Objekta atbildīgajai personai, tika saņemta atbilde ar vēlamajiem novēršanas termiņiem. Par 1., 2., 3.punktu tika sniegta atbilde, ka Objekts to nespēj ietekmēt, jo Objekta atbildīgā persona jau vairums reizes sūtījusi vēstules Rīgas domes Īpašuma departamentam un SIA “Rīgas nami” par sistēmas darbību. Vēstules pievienotas lietai.

Objekta atbildīgajai personai citu jautājumu un iebildumu nav.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

### **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Rio Roberts Gūtšmits

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aleksandrs Dobrovoļskis

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts elektroniski uz Objekta e-pastu 07.08.2023

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20\_\_ .gada \_\_. \_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR  
LAIKA ZĪMOGU